


**LEGENDA:**

0 - Właz okrągły żeliwny Ø600; typ D400/C250/B125
bez wentylacji, pokrywa z wypełnieniem betonoweym
1- Prefabrykowane dno studni, betonowe Ø1200
2- Kręgi betonowe Ø1200
3- Pierścień dystansowy betonowy
4- Płyta pokrywowa do studni betonowych Ø1200
5- Pierścień odciążający,
6- Tuleja ochronna zabetonowana betonem wodoszczelnym,
7- Stopnie złazowe kanałowe, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki.

**UWAGA:**

Elementy prefabrykowane - dno studni, kineta studni, kręgi, pierścienie dystansowe wykonać z betonu o prametrach :
- beton klasy C 35/45 o w/c ≤0,45,
- kruszywa grube łamane bazaltowe,
- wodoszczelność W8,
- cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m³,
- nasiąkliwość betonu <4%,

Podbudowa betonowa
beton C8/10, grubość warstwy 10cm.

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE **OLPRO**
65-722 Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 3
tel. (fax) 068 456 15 53
email: olpro@poczta.onet.pl

Inwestycja: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. BRZOSKWINIOWEJ W M. DROSZKÓW, GMINA ZABÓR

Adres: ul. Brzoskwiniowa - Droszków

Działki: 135 - obręb 0003 Droszków

Inwestor: Gmina Zabór, 66-003 Zabór, ul. Lipowa 15

Umowa:

Data: 11.2023

Stadium:

Rysunek: **SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1200mm**

Skala: - - -

Nr rysunku: 3

| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Uprawnienia: | Branża: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Paweł Wieczorek | LBS/0065/POOS/11 | Sanitarna | |