UWAGA:
1. W pomieszczeniu w którym znajduje sie kocioł powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawedź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.

Wentylacja wywiewna –zamontować kratkę 14x21 cm bezpośrednio pod sufitem

Wkład spalinowy – wymiar wg. wytycznych prod. kotła

Zestaw koncentryczny poziomy–wymiar wg. wytycznych prod. kotła

Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24 kW

Sąsiedni budynek mieszkalny

0,02

0.11 Kuchnia
+20 °C
1023W

Higienic–Universal 20s
800x900mm

16 x 2,2

0.10 WC
+24 °C
815W

0.7 Komunikacja
+20 °C
1740W

VK–Universal 22
900x500mm

S=90
H=205

St. DN25

346W

GK 500x952mm

0.8 wc+kotłownia
+20 °C

16 x 2,2

20 x 2,8

VK–Universal 22
900x400mm

32 x 4,0

0.9 Pom. s–b
+20 °C
697W

25 x 3,5

VK–Universal 22
900x500mm

VK–Universal 22
1000x500mm

0.2 Szatnia
+20 °C
1166W

0.5 Sala
+20 °C
2368W

VK–Universal 22
600x500mm

VK–Universal 22
1000x500mm

hp=85

0.1 Wiatrołap
+18 °C
400W

0.3 Sala
+20 °C
3287W

Istn. szafka gazowa na zawór główny kulowy DN20mm, reduktor i gazomierz

DN20
stal

Istn. przyłącze gazu PE100 Ø25

VK–Universal 11
600x500mm

VK–Universal 22
700x500mm

±0,00

-0,48

8%

ŚCIANY POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

Rzut przyziemia
skala 1:50

INWESTYCJA:	**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKEU ŚWIETLICY NA KLUB DZIECIĘCY**	
ADRES:	**Działka nr ewid. 6/3 w miejscowści Przytok, gmina Zabór**	
INWESTOR:	**GMINA ZABÓR** **ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór**	
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:	**mgr inż. Tomasz Kołtan** instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. LBS/0015/POOS/15	
RYSUNEK:	**RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA**	
ETAP/BRANŻA:	**PROJEKT TECHNICZNY / SANITARNA**	
SKALA:	**1:50**	NUMER RYSUNKU: 1.**S.**
DATA:	**15.12.2023 r.**	