

INFORMACJA NR 5

w Postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych



Gmina Zabór
ul. Lipowa 15,
66-003 Zabór
tel. (68)
3218300, fax.:
(68) 3218301

Dla przedsięwzięcia pn.: „**Dostawa sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Zabór, w tym: Część I.** Dostawa średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego z **napędem 4 x 4**” z wyposażeniem podstawowym, **Część II.** Dostawa wyposażenia ratowniczo-gaśniczego” - technicznego: **Część III.** Dostawa wyposażenia ratowniczo-gaśniczego” – sprzętu pływającego i odzieży ochronnej.”

Znak sprawy: **ZW.271.2.4.2014**

Pieczęć Zamawiającego

Zabór, Dnia **26.02. 2014r.**

INFORMACJA NR 5

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Zabór, w tym: Część I.** Dostawa średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego z **napędem 4 x 4**” z wyposażeniem podstawowym, **Część II.** Dostawa wyposażenia ratowniczo-gaśniczego” - technicznego: **Część III.** Dostawa wyposażenia ratowniczo-gaśniczego” – sprzętu pływającego i odzieży ochronnej.” - Znak sprawy: **ZW.271.2.4.2014**

- I. **W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 oraz 1a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie 1. Punkt II.9 - czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania radiostację o IP 54? Chcielibyśmy zaferować radiostację GP 360, która ma IP 54. Jeśli nie to prosimy o udzielanie informacji, czy zamawiający dopuszcza radiotelefony o stopniu ochrony IP57, o większej liczbie kanałów niż 100? Czy zamawiający dopuszcza radiotelefony z akumulatorem w technologii Lilon i pojemności wyższej niż 2000mAh?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź 1.

W związku z ww. pytaniem wyjaśniamy, iż w Załączniku 1, pkt. II.9. widnieje opis „Radiostacje nasobne z ładowarką w samochodzie. Spełniające normę IP54/55 (...), co oznacza, iż Zamawiający dopuszcza zgodność z normą IP54, jak również IP 55.

Pytanie 2. Punkt II.10 prosimy o udzielenie informacji jakie znaki drogowe mają być zaoferowane? Czy znaki mają być dostarczone razem ze stojakami?

Odpowiedź 2. W odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśniamy, iż w Punkt II.10 Załącznika nr 1 do SIWZ przewidujemy tylko 1 sztukę znaku. Pod pojęciem „Trójkąt drogowy” Zamawiający miał na myśli znak ostrzegawczy w kształcie trójkąta służący do oznaczenia miejsca wypadku, co wynika z dalszego opisu. Tak, znak ma być na stojaku o wysokości zgodnej z podanym opisem.

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wyjaśnień jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Zabór/-/ Andrzej Bukowiecki