



Wójt Gminy Zabór

ul. Lipowa 15

66-003 Zabór

tel. (68) 3218300, fax (68) 3218301

www.gminazabor.pl ugzabor@gminazabor.pl

Zapytanie do SIWZ II

Znak: ZW. 271.2.8.2014

Data: 2014-04-22

Dotyczy: Zamówienia publicznego pt: "Zaprojektowanie i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zabór – Etap II" Numer ogłoszenia: 80701 - 2014; data zamieszczenia: 13.04.2014

Treść zapytania:

1. W pkt. 1.3.2. zamawiający pisze, że zakres zamówienia obejmuje dostarczenie włązów ciężkich do PBOŚ, ze względu na konieczność lokalizacji w ciągu komunikacyjnym. Dostępne na rynku PBOŚ nie są przystosowane do zlokalizowania w ciągu komunikacyjnym, więc prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowych działkach nie będzie możliwości montażu poza ciągiem komunikacyjnym, oraz w przypadku potwierdzenia prosimy o podanie rodzaju oraz natężenia ruchu, celem przewidzenia kosztów wykonania dodatkowych wzmocnień wykopu pod osadnik.

Odpowiedz:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że posadowienie oczyszczalni na wjeździe zależne będzie od Wykonawcy w szczególności od projektanta i właściciela działki. Zamawiający w SIWZ i PFU przyjął, że liczba takich lokalizacji oscyluje około 10 szt. Ponadto Zamawiający informuje, że natężenie ruchu na wjazdach jest sporadyczne, raczej dotyczy ruchu samochodów osobowych, ruch ciężarowy odbywać się będzie kilka razy w roku (dowóz opału lub materiałów budowlanych jeżeli zajdzie potrzeba). Szczegółowe rozwiązania projektowe dobiera projektant na etapie ustalania lokalizacji i po przeprowadzonym wywiadzie z właścicielem działki.

/-/ Wójt Gminy Zabór