



Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
tel. (68) 3218300, fax (68) 3218301
www.gminazabor.pl ugzabor@gminazabor.pl

Zapytanie do SIWZ

Znak: ZW. 271.2.7.2014

Data: 2014-04-22

Dotyczy: Zamówienia publicznego pt: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaborze"
Numer ogłoszenia: 80695 - 2014; data zamieszczenia: 12.04.2014

Treść zapytania:

1. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej i STWiORB następujące elementy wyposażenia tj.: stacja zlewcza ścieków dowożonych (rys. S03 nr obiektu 02), separator bębnowy skratek montowany na istniejącym module oczyszczalni (rys. S03 nr obiektu 16 i rys S05), separator bębnowy skratek montowany na nowym module oczyszczalni (rys. S05), komory osadnika wstępnego nowego modułu funkcyjnego (rys. S03 nr obiektu 05), komory osadnika biologicznego nowego modułu funkcyjnego (rys. S03 nr obiektu 05), komory osadnika wtórnego nowego modułu funkcyjnego (rys. S03 nr obiektu 05), zbiornik osadu nadmiernego (rys. S03 nr obiektu 06), należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
2. Czy w związku z faktem, iż inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów wykonania elementów wyposażenia wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego pisma ze stali kwasoodpornej na np. tworzywo sztuczne, żelbeton?
3. Czy w związku z finansowaniem zewnętrznym należy spełnić założenia w zakresie technologii, w szczególności określone w załączniku technicznym nr 1 do projektu budowlanego „obliczenia technologiczne”?
4. Czy w trakcie realizacji zamówienia należy utrzymać pracę istniejącej oczyszczalni ścieków?

Odpowiedz:

- Ad. 1. Informuję, że wskazane elementy w STWiORB oraz dok. projektowej jako wykonane ze stali nierdzewnej podlegają bezwzględnemu wykonaniu ze wskazanego materiału.
- Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany materiałów.
- Ad. 3. Założenia technologiczne wskazane w dokumentacji objętej pozwoleniem na budowę podlegają bezwzględnemu spełnieniu.
- Ad. 4. Tak, w czasie realizacji robót należy utrzymać pracę oczyszczalni.

/-/ Wójt Gminy Zabór