

**POSTANOWIENIE NR 140 /2015****LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.  
z dnia 8 grudnia 2015r.**

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku §2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku „PROINSTAL” P.P.U.H. *K.Ciechociński, M.Golanowska-Leśna, R.Mirecki, A.Konarska* z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, a wskazanych w ekspertyzie technicznej (ET) rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych Pana Bogusława Pabierowskiego, dla istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego w Zaborze przy ulicy Akacjowej 1 na działce o nr ewid. 307/1 postanawia się co następuje :

**§1. Wyrazić zgodę na lokalizację kotłowni gazowej o znamionowej mocy grzewczej 125kW w wydzielonym pomieszczeniu poziomie piwnic parterowego budynku przedszkolnego, położonego w Zaborze przy ulicy Akacjowej 1.**

**§2. Akceptacja powyższych niezgodności z wymaganiami określonymi w §176 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) warunkowana jest realizacją wskazanego w ekspertyzie techniczno- budowlanej zakresu przedsięwzięć, a mianowicie:**

1. Wydzieleniu pomieszczenia kotłowni elementami budowlanymi (strop/ściany) o klasie odporności ogniowej REI/EI 120.
2. Zamknięciu pomieszczenia kotłowni drzwiami klasy EI60.
3. Połączeniu sygnalizatora akustycznego z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu.
4. Wyposażeniu pomieszczenia kotłowni oraz odcinka drogi komunikacyjnej do wejścia na zewnątrz w oświetlenia awaryjnego o natężeniu co najmniej 1lx.
5. Zwiększeniu o 50% w stosunku do normatywu wielkość otworów wentylacji grawitacyjnej.

**§3. Pozostałe rozwiązania zastosowane w obiekcie muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.**

Powyższe rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądania strony, zaś szczegółowa analiza przedłożonych materiałów w sprawie wykazała, że zastosowanie rozwiązań wskazanych w §2 postanowienia, zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Mając powyższe na względzie, działając w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za pośrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Otrzymują:

1. PROINSTAL P.P.U.H.  
*K. Ciechociński, M. Golanowska-Lesna, R. Mirecki, A. Konarska*  
Ul. Poznańska 9  
65-137 Zielona Góra
2. a/a Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze

Lubuski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

st. brzyg. mgr inż. Hubert Harasimowicz