

- PN-EN 50110 /2001 Eksploatacja Urządzeń elektrycznych.
- Zgodnie z " Ustawą o wyrobach budowlanych „ wszelkie wprowadzone do obrotu i stosowania wyroby muszą być formalnie dopuszczone na polskim rynku tj.
- wyroby wprowadzone na rynek polski w systemie europejskim- oznakowane znakiem CE
 - wyroby wprowadzone na rynek polski w systemie krajowym – oznakowane znakiem B.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

$$P_o = 16,0 \text{ kW}$$

2. Prąd obliczeniowy

$$I_o = 24,4 \text{ A;}$$

I bezp.w złączu 25 A kabel YKY 5x10 mm²

MAREK SEWERYN
inżynier elektryk
upr. bud. 196/77/Zg
§ 2.2.2; § 5.2; § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Terrenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975