

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak **GKN.7021.1.24.2016** pod nazwą: **„Budowa drogi gminnej nr 007012F w miejscowości Droszków”** wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 1

W zamówieniu zamieszczona została jako rodzaj nawierzchni betonowa ekologiczna kostka brukowa typu „Podwójne T „ (gr. 8 cm, dł.: 19-20 cm, szer.: 16-17 cm) a w tabeli – kosztorys ofertowy pkt 20 i pkt 21 kostka „prostokąt „ gr 8 cm.

Prosimy o wyjaśnienie jaka kostka ma być użyta do wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Betonowa kostka brukowa typu „Podwójne T” (gr.: 8 cm., dł.: 19-20 cm., szer.: 16-17 cm.).

Zabór, dnia: 20 czerwca 2016 r.

WÓJCI GMINY ZABÓR


Robert Sidoruk