

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak **GKN. 7021.1.23.2016** pod nazwą: „**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 007013F w miejscowości Droszków – ulice Ceglana i Kalinowa**” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 2

Szczegółowa specyfikacja techniczna **D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ pkt 2.2.1** zawiera następującą treść: „Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować: - kostkę betonową posiadającą boczne „wypustki” zapewniające przepuszczalność i odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych oraz ułatwiające uzyskać równe, szerokie fugi, dekoracyjnie wypełnione grysem o wymiarach nie mniejszych niż 170x200xB0 mm kolor szary”, co potwierdza również opis techniczny projektu **pkt B.2. Przekrój podłużny i odwodnienie** – „... Sposób odwodnienia drogi pozostanie bez zmian, czyli wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w grunt poprzez częściowo przepuszczalną konstrukcję jezdni”. W rozumieniu poszczególnych zapisów sugeruje się zastosowanie kostek tzw. Ekologicznych.

W odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2016 roku wskazano, aby zastosować betonową kostkę gr. 8cm typu „Podwójne T”, jednak odpowiedź nie określa jednoznacznie czy ma być to kostka ekologiczna tak jak wskazują zapisy w projekcie i szczegółowej specyfikacji technicznej.

W związku z powyższym proszę o dokładne sprecyzowanie rodzaju kostki z jakiej ma być wykonana nawierzchnia, czy ma to być zwykła kostka betonowa fazowana, czy ma to być kostka ekologiczna przepuszczalna część wód opadowych?

Jeśli ma być zastosowana kostka ekologiczna, to czy może to być inny rodzaj/forma niż „Podwójne T” oraz czy wypełnienie spoin zgodnie z założeniami ma być grysem czy może być innym kruszywem (jakim)?

Proszę o dokładne sprecyzowanie poruszonych punktów, gdyż mają znaczący wpływ na cenę wykonania nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by zastosowano kostkę betonową zwykłą pełną fazowaną gr. 8 cm typu „Podwójne T”. Zamawiający odstąpił od zastosowania kostki ekologicznej. Dopuszcza się wypełnienie spoin grysem lub piaskiem.

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk

Zabór dnia 04 lipca 2016 r.