
S1 Z1
Gaz.
zaślepka ø160
Wod.
Kabel energ.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=64.82
Proj. włączenie kanału Z2 ø0.16, Rz.d.=64.82
S1 Z2
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=64.82
Proj. włączenie kanału Z1 ø0.16, Rz.d.=64.82
Wod.
Wod.
zaślepka ø160
S2 Z3
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.06
Proj. włączenie kanału Z4 ø0.16, Rz.d.=65.06
Gaz.
Kabel telek.
zaślepka ø160
S2 Z4
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.06
Proj. włączenie kanału Z3 ø0.16, Rz.d.=65.06
Wod.
Wod.
zaślepka ø160
S3 Z5
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.21
Wod., Rz.d.=65.60
Wod., Rz.d.=65.60
zaślepka ø160
S4 Z6
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.39
Proj. włączenie kanału Z7 ø0.16, Rz.d.=65.39
Gaz.
Kabel telek.
Zaślepka
S4 Z7
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.39
Proj. włączenie kanału Z6 ø0.16, Rz.d.=65.39
Wod.
Wod.
zaślepka

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	Z1 55.00m n.p.m.	Z2	Z3 55.00m n.p.m.	Z4 55.00m n.p.m.	Z5 55.00m n.p.m.	Z6 55.00m n.p.m.	Z7 55.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	66.70 66.70	66.70 66.80	66.80 66.70	66.80 66.95	67.00 67.00	67.23 67.12	67.23 67.23
RZĘDNA DNA KANAŁU	64.82 64.88	64.82 64.88 64.94 64.97	65.06 65.10 65.14	65.06 65.15 65.20	65.21 65.30 65.35	65.39 65.43 65.47	65.39 65.48 65.53
RZĘDNA DNA WYKOPU	64.82 64.81 64.87	64.82 64.81 64.96	65.06 65.05 65.13	65.06 65.05 65.19	65.21 65.20 65.34	65.39 65.38 65.46	65.39 65.38 65.52
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.88 1.82	1.88 1.83	1.74 1.56	1.74 1.75	1.79 1.65	1.84 1.65	1.84 1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 4.00m	1.5% 10.00m	1.54% 5.20m	1.5% 9.50m	1.5% 9.50m	1.6% 5.00m	1.5% 9.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC	ø160 PVC	ø160 PVC	ø160 PVC	ø160 PVC	ø160 PVC	ø160 PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00 4.00 4.00	0.00 4.30 7.90 10.00 10.00	0.00 2.70 5.20 5.20	0.00 6.00 9.50 9.50	0.00 6.00 9.50 9.50	0.00 2.20 5.00 5.00	0.00 6.00 9.50 9.50
HEKTOMETRY	S1 Z1 0	S1 Z2 0	S2 Z3 0	S2 Z4 0	S3 Z5 0	S4 Z6 0	S4 Z7 0


S5 Z8
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.68
Proj. włączenie kanału Z9 ø0.16, Rz.d.=65.68
Kabel telek.
Zaślepka
1.5%
3.50m
ø160 PVC
S5 Z9
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.68
Proj. włączenie kanału Z8 ø0.16, Rz.d.=65.68
Wod.
Zaślepka
1.54%
6.50m
ø160 PVC
S6 Z10
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.92
Proj. włączenie kanału Z11 ø0.16, Rz.d.=65.92
Kabel telek.
Zaślepka
1.67%
3.00m
ø160 PVC
S6 Z11
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=65.92
Proj. włączenie kanału Z10 ø0.2, Rz.d.=65.92
Kabel energ.
Wod.
Zaślepka
Wod.
1.5%
6.00m
ø160 PVC
S8 Z12
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=66.33
Proj. włączenie kanału Z13 ø0.16, Rz.d.=66.33
Kabel telek. WN
Wod.
Zaślepka
Wod.
1.5%
4.20m
ø160 PVC
S8 Z13
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=66.33
Proj. włączenie kanału Z12 ø0.16, Rz.d.=66.33
Kabel energ.
Zaślepka
Wod.
Wod.
1.5%
6.00m
ø160 PVC
S9 Z14
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=66.80
Proj. włączenie kanału Z15 ø0.16, Rz.d.=66.80
Kabel telek.
Zaślepka
2.03%
6.40m
ø160 PVC
S9 Z15
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=66.80
Proj. włączenie kanału Z14 ø0.16, Rz.d.=66.80
Wod.
Kabel energ.
Zaślepka
Wod.
1.98%
8.10m
ø160 PVC
S10 Z16
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=67.13
Proj. włączenie kanału Z17 ø0.16, Rz.d.=67.13
Kabel telek.
Zaślepka
2%
8.00m
ø160 PVC
S10 Z17
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=67.13
Proj. włączenie kanału Z16 ø0.16, Rz.d.=67.13
Wod.
Zaślepka
Wod.
Kabel energ.
2%
7.00m
ø160 PVC
S11 Z18
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=67.47
Proj. włączenie kanału Z19 ø0.2, Rz.d.=67.47
Kabel telek.
Zaślepka
2%
8.00m
ø160 PVC
S11 Z19
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=67.47
Proj. włączenie kanału Z18 ø0.16, Rz.d.=67.47
Wod.
Zaślepka
Wod.
2%
7.50m
ø160 PVC
55.00m n.p.m.


S12 Z20
Z20
55.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=67.69
Proj. włączenie kanału Z21 ø0.16, Rz.d.=67.69
Kabel telek.
Zaślepka
69.90 69.90
67.69 67.85
67.69 67.68 67.84
2.21 2.05
2% 8.00m
ø160 PVC
0.00 8.00
8.00
S12 Z20
0
S12 Z21
Z21
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=67.69
Proj. włączenie kanału Z20 ø0.16, Rz.d.=67.69
Wod.
Zaślepka
Wod.
69.90 70.00
67.69 67.83
67.69 67.68 67.82
2.21 2.17
2% 7.00m
ø160 PVC
0.00 7.00
7.00
S12 Z21
0
S13 Z22
Z22
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=68.50
Kabel telek.
Zaślepka
70.65 70.65
68.50 68.65
68.50 68.49 68.64
2.15 2.00
1.97% 7.60m
ø160 PVC
0.00 7.60
7.60
S13 Z22
0
S14 Z23
Z23
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=68.76
Wod.
Zaślepka
71.00 71.00
68.76 68.87 68.92
68.76 68.75 68.91
2.24 2.08
2% 8.00m
ø160 PVC
0.00 5.50 8.00
8.00
S14 Z23
0
S15 Z24
Z24
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=69.96
Wod.
Zaślepka
72.00 72.30
69.96 70.12
69.96 69.95 70.11
2.04 2.18
2% 8.00m
ø160 PVC
0.00 8.00
8.00
S15 Z24
0
S16 Z25
Z25
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS–1 ø0.2, Rz.d.=70.82
Wod.
Zaślepka
72.94 73.00
70.82 70.93
70.82 70.81 70.92
2.12 2.07
2% 5.50m
ø160 PVC
0.00 5.50
5.50
S16 Z25
0
S18 Z26
Z26
55.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=66.30
Kabel energ.
Zaślepka
68.07 68.10
66.30 66.40
66.30 66.29 66.39
1.77 1.70
1.5% 6.70m
ø160 PVC
0.00 6.70
6.70
S18 Z26
0
S19 Z27
Z27
55.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=66.62
Proj. włączenie kanału Z28 ø0.16, Rz.d.=66.62
Zaślepka
68.30 68.51
66.62 66.72
66.62 66.61 66.71
1.68 1.79
1.5% 6.70m
ø160 PVC
0.00 6.70
6.70
S19 Z27
0
S19 Z28
Z28
55.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=66.62
Proj. włączenie kanału Z27 ø0.16, Rz.d.=66.62
Wod., Rz.d.=66.92
Zaślepka
68.30 68.44
66.62 66.69
66.62 66.61 66.68
1.68 1.75
1.5% 4.70m
ø160 PVC
0.00 4.70
4.70
S19 Z28
0
S20 Z29
Z29
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=68.12/69.00
Proj. włączenie kanału Z30 ø0.16, Rz.d.=68.12
Zaślepka
70.40 70.60
68.12 68.25
68.12 68.11 68.24
2.28 2.35
2% 6.70m
ø160 PVC
0.00 6.70
6.70
S20 Z29
0
S20 Z30
Z30
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=68.12/69.00
Proj. włączenie kanału Z29 ø0.16, Rz.d.=68.12
Wod.
Zaślepka
70.40 70.60
68.12 68.21
68.12 68.11 68.20
2.28 2.39
2% 4.70m
ø160 PVC
0.00 4.70
4.70
S20 Z30
0
S21 Z31
Z31
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS–2 ø0.2, Rz.d.=70.22/71.02
Proj. włączenie kanału Z32 ø0.16, Rz.d.=70.22
Zaślepka
72.22 72.40
70.22 70.35
70.22 70.21 70.34
1.98 2.05
2% 6.70m
ø160 PVC
0.00 6.70
6.70
S21 Z31
0


S21 Z32
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-2 ø0.2, Rz.d.=70.22/71.02
Proj. włączenie kanału Z31 ø0.16, Rz.d.=70.22
Z32
Wod.
Zaślepka
72.22 72.40
70.22 70.31
70.22 70.21 70.30
1.98 2.09
2%
4.70m
ø160
PVC
0.00 4.70
4.70
S21 Z32
0
S24 S24.1
S24.1
65.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-2 ø0.2, Rz.d.=75.22/76.80
Wod.
studzienka ø315
78.00 78.10
75.22 75.26 75.31
75.22 75.21 75.30
2.78 2.79
2%
4.70m
ø160
PVC
0.00 2.10 4.70
4.70
S24 S24.1
0
S25 Z33
Z33
70.00m
n.p.m.
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-2 ø0.2, Rz.d.=77.27
Proj. włączenie kanału S25.1 ø0.16, Rz.d.=78.80
Zaślepka
80.00 80.00
77.27 77.88 78.20
77.27 77.87 78.19
2.73 2.12 1.80
2%
16.00m
ø160
PVC
0.00 16.00
16.00
S25 Z33
0
S25 S25.1
S25.1
70.00m
n.p.m.
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału KS-2 ø0.2, Rz.d.=77.27
Proj. włączenie kanału Z33 ø0.16, Rz.d.=77.88
studzienka ø315
80.00 82.00
77.27 78.80 79.22
77.27 78.79 79.21
2.73 1.20 2.78
3%
14.00m
ø0.16
0.00 14.00
14.00
S25 S25.1
0
S9A Z15A
Z15A
55.00m
n.p.m.
studzienka ø425
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=67.07
Kabel energ.
Wod.
Zaślepka
Wod.
69.35 69.35
67.07 67.21
67.07 67.06 67.20
2.28 2.14
2%
7.00m
ø160
PVC
0.00 7.00
7.00
S9A Z15A
0

Jednostka opracowująca:	Anna Jankowska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ul. Racula - 11 Listopada 5 66-004 Zielona Góra NIP 973 065 57 58				
Obiekt:	**BUDOWA GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ - INWESTYCJA W GRANICACH DZ. NR 214, 586, 235/3, 235/15 UL. POLNA W ZABORZE, GMINA ZABÓR, OBRĘB 0006, JEDN. EW. 080909_2.0006**				**Skala:** 1:100/500
Treść:	**PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ**				
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant	mgr inż. Magdalena Pawelec	LBS/0022/PWOS/10	06.2019		**6**
Opracowała	mgr. inż. Anna Jankowska		06.2019		
Sprawdził	mgr inż. Kamila Włodarczyk	LBS/0037/POOS/10	06.2019		