

**ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

✓ ID postępowania - miniportal: 35344ec4-9435-4883-81ed-ae802a800a4f

Zabór, 5 maja 2021 r.

GKN.7021.5.4.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą: Remont budynku Urzędu Gminy Zabór.

Informuję, że w postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Specyfikacja Techniczna w części B1pkt 2 wskazuje stopie antypoślizgowości min. R11, w formacie płytki 60x60. Po rozeznaniu rynku, brak jest możliwości zakupu. Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany na płytki w formacie 60x60 z antypoślizgowością R9?

Odp. Zamawiający dopuszcza płytki w formacie 60x60 z antypoślizgowością R9.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

- a) nowy termin składania ofert: 11.05.2021 r., godzina: 09:00;
- b) nowy termin otwarcia ofert: 11.05.2021 r., godzina: 11:00;
- c) nowy termin związania ofertą: 09.06.2021 r.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu oferty.

ZASTĘPCA WÓJTA

Piotr Kulikowski