Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500

LEGENDA:
SN – sieć uziemienia instalacyjnego
SO – sieć uziemienia ochronnego
SW – sieć uziemienia wyrównawczego

Projektowany system uziemienia instalacyjnego, ochronnego i wyrównawczego

Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć:
- dla instalacji odgromowej ..... 10 Ω
- dla instalacji ochronnej ..... 30 Ω
- dla instalacji roboczej ..... 30 Ω

Projektował:
mgr inż. Bogdan Dembowski
nr upr. 599/25

Sprawdził:
mgr inż. Ryszard Palmer
nr upr. 1992/25

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w układzie PL-2000 strefa 7 (wg EPSG: 2178) wykonana przez:
GEO-BASTER
Geodezja i Kartografia
ul. Kościuszki 15, 67-100 Nowa Sól
tel. 605 111 222, 509 333 444, 511 666 777
NIP: 925-111-22-33, REGON: 080123456

Uprawnienia nr 12/2014
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
GEODETA UPRAWNIONY
(wg Dziennik Ustaw)

Mapa sytuacyjno-wysokościowa została wykonana w dniu 14.03.2019 r. na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego terenu, wykonanego przez uprawnionego geodetę.

Mapa do celów projektowych znajduje się w bazie plików Zamawiającego pod nazwą: DROGA_GMINNA_0070107_2_Zabor.dwg

Mapa sporządzona w układzie współrzędnych 2000 strefa 7. Punkty zaliczono kolejno do: Wlot 1 (x:6 217 745,12 / y:7 543 218,67) Wlot 2 (x:6 218 012,34 / y:7 543 401,89)

Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych do zgłoszenia w terenie trasy/lokalizacji wszystkich istniejących urządzeń podziemnych i nadziemnych. Wykonawca robót zobowiązany jest do zachowania ostrożności podczas prowadzenia robót w strefach kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W razie uszkodzenia w czasie prowadzonych robót urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Mapa do celów projektowych znajduje się w bazie plików Zamawiającego pod nazwą: DROGA_GMINNA_0070107_2_Zabor.dwg

Mapa sporządzona w układzie współrzędnych 2000 strefa 7.

Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych do zgłoszenia w terenie trasy/lokalizacji wszystkich istniejących urządzeń podziemnych i nadziemnych. Wykonawca robót zobowiązany jest do zachowania ostrożności podczas prowadzenia robót w strefach kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W razie uszkodzenia w czasie prowadzonych robót urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.