



Zabór, 24 września 2021 r.

GKN.7021.1.44.2021

Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadania pod nazwą: na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Źródlanej w Droszkowie wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem wpłynęły następujące pytania:

Zawracamy się z prośbą o

1. Podanie szczegółowych parametrów geosiatki (parametrów wytrzymałościowych) oraz o podanie z jakiego materiału ma być wykonana np. włókno szklane czy siatka polipropylenowa.

Odp. Należy zastosować geosiatki dedykowane przy zbrojeniu warstw asfaltowych odporne na rozciąganie oraz wysokie temperatury.

Minimalne parametry:

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż – min. 100 KN/M
- Wytrzymałość na rozciąganie wszerz – min. 100 KN/M

Nie określa się z jakiego materiału ma być wykonana geosiatka.

2. Zamieszczenie projektu wykonawczego branży sanitarnej.

Odp. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. Zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) poprzez dodanie dodatkowych projektów wykonawczych jak w załączeniu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- a) nowy termin składania ofert: 01.10.2021 r., godz. 9:00
- b) nowy termin otwarcia ofert: 01.10.2021 r., godz. 10:00
- c) nowy termin związania ofertę: 30.10.2021 r.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu oferty.

ZASTĘPCA WÓJTA

Piotr Kulikowski