



Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
tel. (68) 3218300, fax (68) 3218301

RADA GMINY
ZABÓR
WPLYŚLEC
04.10.2021

Ryszard Bigaj
Radny Gminy Zabór
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury
i Rolnictwa
Łaz 52
66-003 Zabór

Nasz znak: GKN.631.21.2021

Data: 30.09.2021 r.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 23.09.2021 r. dotyczącą naruszenia stosunków wodnych na terenie Winnicy Samorządowej i zanieczyszczenia ujęć wody dla mieszkańców Łazu, Zaboru, Tarnawy i Mielna uprzejmie informuję, że przyczyną pojawienia się pojedynczych bakterii grupy coli w wodzie na wodociągu publicznym w Łazie było wystąpienie awarii chloratora na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łaz. Po konsultacji z konserwatorem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ustalono, iż w wyniku krótkotrwałej awarii do sieci wodociągowej nie podawano podchlorynu sodu, którym dezynfekowana jest woda w warunkach normalnej eksploatacji. Celem dezynfekcji, która w tym przypadku nie miała miejsca, jest całkowite zniszczenie wegetatywnych form mikroorganizmów, również bakterii coli oraz maksymalna redukcja form przetrwalnikowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla odbiorcy. Awaria została bezzwłocznie usunięta i obecnie woda uzdatniana jest w sposób prawidłowy.

Zważając na powyższe, obecność bakterii coli w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Łaz, zaopatrującego miejscowości: Łaz, Zabór, Tarnawa i Mielno, nie ma związku z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 jak i zmianami stosunków wodnych na terenie Winnicy Samorządowej.

Z poważaniem

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. Rada Gminy,
3. A/a.

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk