



GKN.7021.4.3.2021

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: Remont boiska wielofunkcyjnego w Zaborze.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2021 i 18.10.2021 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej, wypełnienia oraz maty, które otrzymują brzmienie:

1) Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

- Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 47 mm max. 50 mm
- Dtex: min. 16.000,
- Ciężar włókna: min. 1 500 gr/m<sup>2</sup>
- Grubość włókna monofilowego: min. 300 µm
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 µm
- Waga całkowita nawierzchni: min. 2 700 gr/m<sup>2</sup>
- Ilość pęczków: min. 8 150 pęczków/m<sup>2</sup>
- Ilość włókien: min. 114.000/m<sup>2</sup>
- Kolor: min. dwa kolory włókien
- Wytrzymałość włókna na wrywanie: min. 49 N (po starzeniu wodą) ;
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodą)
- Nawierzchnia wykonana jest z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna A polietylenowego monofilowego wzmocnione rdzeniem cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna B - polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. System ma zapewnić prawidłowe, bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.

2) Wypełnienie:

Wypełnienie korkowe, które poprzez swoje właściwości użytkowe ma zbliżyć nawierzchnię do parametrów uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej:

- gęstość nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm<sup>3</sup>
- frakcja: 1-2 mm
- odporność na ścieranie min. 79%
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III
- wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu itp.

3) Parametry maty:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubość maty: min. 10 mm
- Gęstość: min. 50 kg/m<sup>3</sup>

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2021 r. i 18.10.2021 r. poprzez dodanie podpunktu 14 w punkcie I SWZ, który otrzymuje brzmienie:



„14. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana):

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c) Karta techniczna maty amortyzującej potwierdzająca wymagane minimalne parametry potwierdzona przez producenta;
- d) Karta techniczna wypełnienia korkowego (naturalnego) potwierdzająca wymagane minimalne parametry potwierdzona przez producenta;
- e) Atest PZH dla trawy i maty amortyzującej i wypełnienia;
- f) Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej, wypełnienia naturalnego oraz maty amortyzującej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- g) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub aktualny certyfikat FIFA Licencee wystawiony dla producenta trawy;
- h) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,
- i) próbkę oferowanego wypełnienia (min. 5 gr) z określeniem nazwy i rodzaju;
- j) próbka maty amortyzującej z nazwą produktu (wymiar 25cm\*20 cm).
- k) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia.
- l) raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;
- m) Certyfikat uzyskany dla poziomu FIFA Quality PRO.”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

- a) nowy termin składania ofert: 29.10.2021 r., godzina: 09:00;
- b) nowy termin otwarcia ofert: 29.10.2021 r., godzina: 10:30;
- c) nowy termin związania ofertą: 27.11.2021 r.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu oferty.

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Piotr Kulikowski*